

別紙 4

給排水衛生設備機器リスト

機器名	仕 様	台数	設置場所
受水槽	呼称28.0m ³ (病院20.0、センター8.0) 2.0×7.0×2.0 間仕切壁設置二槽式 保温型FRPパネルタンク	1	屋外
加圧給水ポンプ	単独交互運転方式 600ℓ/min 電気容量 5.5kw 電源3φ-200v	2	屋外
木質バイオマスボイラー及び関連設備等一式(巴商会製) ※再掲(空調設備と兼用)	<ul style="list-style-type: none"> ・ボイラ種別 無圧缶水式温水発生機(電極による水位制御, 電磁弁による缶水自動補給, プレート式熱交換器及び熱源ポンプによる間接加熱方式) ・ボイラ本体構造 3パス煙管ボイラ, 鋼板製溶接構造, 溶融亜鉛メッキ処理 ・使用燃料 木質ペレット(種別等指定あり) ・定格出力 200kw ・電源3φ-200v 5.5kw 	1	機械室
ガスボイラー(サブボイラー)及び関連設備等一式 ※再掲(空調設備と兼用)	<ul style="list-style-type: none"> ・ボイラ種別 ガス焚無圧式温水機(出湯温度検出によるインバータ制御, 缶水温度検出による比例制御) ・ボイラ本体構造 一般構造用圧延鋼材 SS400/ステンレス鋼材 ・使用燃料 LPG ・定格出力 186kw ・電源3φ-200v 	1	サブボイラー室
グリストラップ	SK-90S-DA 900×560×700	1	厨房

各室機器リスト

設置場所名		機器内容（箇所数）	摘要
厨 房		手洗洗面台（1），和式便器（1），シンク他（16）	
病棟 1階	病室・供用部分	病室手洗洗面台（17），浴室水栓（1），浴室洗面台（1），湯沸室シンク（1），洗面洗濯室洗面台（4），掃除用流し（1），洗濯室掃除用流し（1）	
	詰所	手洗（1），シンク（3）	
	トイレ	女子トイレ洗面手洗台（1），同洋式便器（2），同和式便器（2），男子トイレ洗面手洗台（1），同小便器（3），同洋式便器（2），同和式便器（2），掃除用流し（1），汚物処理用流し（2），車いすトイレ洗面手洗台（1），同洋式便器（1），職員トイレ洗面手洗台（1），同和式便器（1）	
	薬局	手洗（1），シンク（1）	
病棟 2階	病室・供用部分	病室手洗洗面台（11），個室洋式便器（2），浴室水栓（2），洗濯室シンク（1），湯沸室シンク（1），洗面所手洗洗面台（3）	
	カンファレンスルーム	手洗洗面台（2）	
	食堂	手洗洗面台（1），シンク（1）	
	詰所	手洗洗面台（1），シンク（1）	
	トイレ	女子トイレ洗面手洗台（2），同洋式便器（2），同和式便器（1），男子トイレ洗面手洗台（2），同小便器（2），同洋式便器（1），同和式便器（1），掃除用流し（1），汚物処理用流し（1），車いすトイレ洗面手洗台（1），同洋式便器（1）	
	理学療法室	手洗洗面台（2），浴槽水栓（1）	
診療棟 1階	診察諸室	外科・整形外科診察室シンク（3），内科・内視鏡診察室シンク（3），CT室手洗洗面台（1），内視鏡検査室手洗洗面台等（3），手術室水栓（5），中央材料室シンク（1），救急室シンク（1），レントゲン室水栓シンク等（5），同和式便器（1），心電図室シンク（1），処置室シンク（1），検査室シンク等（3），同トイレ手洗洗面台（1），同小便器（1），同和式便器（1）	
	トイレ	女子トイレ手洗洗面台（2），同洋式便器（2），男子トイレ手洗洗面台（1），同小便器（1），同洋式便器（1）	
	その他	事務室シンク（1）	

設置場所名	機器内容（箇所数）	摘要	
診療棟 2階	診察諸室	小児科診察室シンク等（2），泌尿器科診察室シンク等（2），眼科診察室手洗台等（2）	
	訪問看護ステーション	シンク等（2）	
	食堂	シンク等（2）	
	医師控室等	院長室手洗洗面台（1），当直室シンク（1），同トイレ手洗台（1），同和式便器（1），控室シンク（1）	
	トイレ	女子トイレ洗面手洗台（2），同和式便器（1），男子トイレ洗面手洗台（2），同小便器（1），同和式便器（1）	
	その他	看護師待機室等シンク（2），女子更衣室手洗台（1），浴室洗面手洗台（1），浴室水栓（1）	
旧保健センター	1階通所リハビリテーションルーム	浴室水栓（4），シンク（3），洗面手洗台（3），洗濯水栓（2）	
	1階トイレ	女子トイレ洗面手洗台（1），同洋式便器（2），男子トイレ洗面手洗台（1），同小便器（1），同洋式便器（1），車いすトイレ洗面手洗台（1），同洋式便器（1）	
	2階トイレ	手洗洗面台（1），同小便器（1），同洋式便器（1）	
	その他	仮眠室手洗洗面台（1），和室シンク（1）	