

別紙 5

消防用設備等機器リスト

○診療棟・病棟

区 分	仕 様	診療棟系統	病棟系統
自動火災報知設備 (複合防災盤)	P型1級 蓄積型 自火報 20回線 防排煙 20回線 諸警報 10回線		1
電鈴	DC24V 150Φ	1	
総合盤	屋内消火栓組込型	4	
	発信機, 表示灯, 電鈴内装		4
定温式スポット型感知器	1種 70℃ 確認灯付 (防水型)	10	7
	特殊 60℃ 確認灯付	6	1
差動式スポット型感知器	2種 確認灯付	53	75
光電式スポット型感知器	2種 非蓄積型 (露出型)	8	2
	2種 非蓄積型 (小型センサー)		6
	2種 非蓄積型 (点検ボックス付)		1
	2種・3種 非蓄積型 (小型センサー)		16
防火戸設備 (防火シャッター)	(閉鎖装置含む。) DC24V		2
防火戸	(閉鎖装置含む。) DC24V	6	9
防火垂れ幕	(閉鎖装置含む。) DC24V		4
煙感知器 (連動用)	3種 非蓄積型 (露出型)	8	4
	3種 非蓄積型 (埋込型)		5
自動開閉装置		6	15
非常放送設備防災アンプ			1
非常用電源部			1
スピーカー	天埋型, ホーン型, 壁掛型	19	49
防災リモコン	壁掛型 10局		1
スプリンクラー・屋内消火栓 設備 屋内消火栓ポンプユニ ット	凍結防止ヒーター付 50Φ×300m ³ /min×50m×5.5KW	1	
消火ポンプユニット	凍結防止ヒーター付 100Φ×900m ³ /min×60m×15KW		1
圧力タンク	100m ³ ユニット組込		1

区 分	仕 様	診療棟系統	病棟系統
制御盤	アラーム回路 2L ユニット組込		1
消火用湿式タンク	鋼板製 800×800×H1000		1
アラーム弁	100A		2
スプリンクラーヘッド	72℃, 96℃	181	347
補助散水栓	25A 2投型 表示灯内装		9
管末テスト弁	25A		2
	40A	1	
連結送水口	双口, 自立型	1	
サイレン	24V		2
受信機	スプリンクラー設備移報 10L		1
消火用クッションタンク	100 m ³ 500×500×H500 鋼板製	1	
屋内消火栓	総合盤組込型 1,200×800×180 バルブ 40A×90Φ×1 ノズル 40A×13Φ×1 ホース 40A×15m×2 ホース架 40A×23k×1	4	
地下式消火栓箱		1	
防火水槽	40 m ³	1	
誘導灯設備 (誘導灯)	FL10-1		7
	FL20-1	12	18
	FL40-1	1	
	FL40-2		2
	FCL40-1		2
漏電火災報知設備	漏電火災警報器	1	
非常用自家発電設備	非常用自家発電機 (別紙1参照)	1	
消火器	ABC 粉末消火器	33	
	強化液型消火器		9

○旧保健センター

区 分	仕 様	数量
自動火災報知受信機	P型2級	1
定温式スポット型感知器		5
差動式スポット型感知器		18
光電式スポット型感知器		5
防火戸設備		2
誘導灯設備		1

区 分	仕 様	数量
スプリンクラーヘッド		89
加圧給水ポンプユニット		1
屋内消火栓	総合盤組込型 1,000×600×200 バルブ 25A×90Φ×1 ノズル 25A×8Φ×1 ホース 25A×20m×1	1
消火器	ABC 粉末消火器	4