

資料6 諸室リスト
電気設備編

(1) 諸室リスト(電気設備編)の構成

本リストは、「諸室リスト 建築編」に記載の諸室に関して、各室に求める電気設備の設定条件を示すもので、新館及び既設本館について記載する。

(2) 諸室リスト記載に関する注意事項

- ア リストに記載されている条件は、各室に対して特に配慮を求める条件であり、必要なすべての設備を示しているものではない。病院機能として当然必要となる設備や、関係法令等を遵守する上で当然必要となる設備は、事業者の適切な判断により計画する。
- イ 医療機器、病院総合情報システム等の設置に当たり必要となる設備等は、記載を省略している。医療機器の要求水準及び別途病院が提示する情報システム等の仕様に基づき必要となる設備を適切に設けること。なお、医療機器とは、「要求水準書5 調達業務」に示す、調達予定の医療機器を示す。
- ウ 施設設備維持管理業務、病院運営業務の要求水準に基づき事業者が業務に使用する部分は、事業者が提案する業務内容、運営方式を実現する上で必要な設備を適切に判断して設けること。
- エ 各室に設置する機器の員数や種類は、特段の規定がない限り記載していない。要求水準に基づく性能を満たし、業務に支障がないよう事業者の適切な判断により計画する。
- オ 既設本館において改修を想定していない室に関しては、条件設定を記載していない。現状維持を原則とするが、事業者の提案を拘束するものではない。
- カ 本リストは、病院が求める諸室の設備条件の概要を示したものである。事業者は、設計業務を行うに当たり、各設備の性能、機能等について病院の要望の詳細を聞き取り、協議調整の上、詳細設計を行うものとする。

(3) 各項目の説明

- ア 想定階 既設本館の現況諸室との連携を考慮して想定する、新設諸室の設置階を示すが、事業者の適切な判断による調整は可能とします。
- イ 区分 諸室のまとまりを示す。
- ウ 名称 室あるいは、スペース、コーナーの名称を示す。
- エ 改修工事対象 既設本館において、本事業により建築的な改修、移設又は新設を想定している室を○印で示す。ただし、○印以外の室においても、要求水準を満たす上で必要となる機器の更新や時計設備、ナースコール設備などの電気設備はすべて業務の対象とする。
- オ 設定 諸室に求める設備条件の概要を示す。(既設本館において現状を維持する設備については、記載していない。)

(4) 設定欄の説明

ア 照明環境

(ア) 制御単位

- ・各室の主たる照明設備のON・OFF制御の方式を示す。
- ・記載のない室は、事業者の適切な判断により計画する。

(イ) 特殊器具

- ・特殊な性能及び仕様の器具の設置を求める場合に示す。
- ・必ずしも、当該室のすべての器具を対象とするものではなく、室の使用形態に応じて適切に計画する。
- ・記載のない室は、事業者の適切な判断により計画する。

イ 電力供給

(ア) 特殊電力

- ・特殊な電力の供給を求める場合に示すが、GAC電源は、要求水準書に基づき設置するものとして、本リストには記載していない。
- ・必ずしも、当該室のすべての電源を対象とするものではなく、室の使用形態、使用器具等に応じて適切に計画する。
- ・記載のない室は、事業者の適切な判断により計画する。

(イ) 医用接地・非接地電源

- ・医用接地方式、非接地配線方式を求める場合に示す。
- ・必ずしも、当該室のすべての電源を対象とするものではなく、室の使用形態、使用器具等に応じて適切に計画する。
- ・記載のない室は、事業者の適切な判断により計画する。

ウ 通信設備

(ア) 共通事項

- ・病院が最低限の水準として設置を求める室を示す。
- ・機器の種類、仕様、員数等は、室の使用形態、使用器具等に応じて適切に計画する。
- ・記載のない室は、事業者の適切な判断により計画する。

想定階数	区分	名称	設定											備考			
			照明環境		電力供給			通信設備									
			制御単位	特殊器具	特殊電力	医非 接地 電源	LAN	電話	時計	T V	ナ ース コ ール	患 者 呼 出	イ ン タ ー ホ ン		I T V	ロ ー カ ル 放 送	
1階		スタッフステーション	ローカル			保護	○	○	○		○			○		ナースコールは親機, ITVはモニター	
		汚物処理	ローカル								○						
		休憩室	ローカル			保護	○	○	○	○							
		待機室	ローカル			保護	○	○	○	○							
		当直室(医師・看護師)	ローカル	カバー付		保護(2室のみ)	○	○	○	○	○	○				ナースコール, インターホンは2室のみ	
		脱衣	ローカル														
		シャワー	ローカル								○						
		WC	ローカル														
		倉庫	ローカル														
		救急撮影室	ローカル	調光		保護	○		○		○						
		操作室	ローカル	調光		保護	○	○	○								
	感染外来																
		風除室(感染症外来)	ローカル														
		前室	ローカル														
		診察室	ローカル			保護	○	○	○								
		患者待機室	ローカル			保護			○	○	○						
		記録室	ローカル			保護	○	○	○		○					ナースコールは親機	
		スタッフ更衣準備室	ローカル														
		前室(スタッフ用)	ローカル														
診療部門	放射線治療																
	X-ナイフ室	ローカル	調光		保護	○	○	○							○		
	リニアック室	ローカル	調光		保護	○	○	○						○			
	小線源治療室	ローカル	調光		保護	○	○	○						○			
	CTシミュレーター室	ローカル	調光		保護	○	○	○									
	治療計画室	ローカル	調光		保護	○	○	○									
	操作室	ローカル	調光		保護	○	○	○									
	診察室	ローカル			保護	○	○	○									
	記録室	ローカル				○											
	受付	ローカル				○	○	○									
	待合	ローカル						○									
	WC	ローカル								○							

想定階数	区分	名称	設定											備考						
			照明環境		電力供給		通信設備													
			制御単位	特殊器具	特殊電力	医用接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送				
1階	放射線核医学	前室	ローカル																	
		RI管理室	ローカル			保護	○	○	○											
		シンチカメラ室	ローカル	調光		保護	○		○				○							
		診察室	ローカル			保護	○	○	○											
		操作室	ローカル	調光		保護	○	○	○											
		PET-CT室	ローカル	調光		保護	○		○				○							
		操作室	ローカル	調光		保護	○	○	○											
		処置室	ローカル			保護	○	○	○											
		更衣室	ローカル																	
		待機室	ローカル																	
		リカバリー室	リモコン																	
		除染コーナー	ローカル			保護														
		脱衣室	ローカル																	
		シャワー	ローカル																	
		車椅子WC	ローカル																	
		WC	ローカル																	
		保管廃棄室	ローカル																	
		貯蔵室	ローカル																	
		待合	リモコン																	
			放射線診断	X線技師室	ローカル							○	○	○	○					
管理部門	管理	更衣(男)(コメディカル)	ローカル								○	○								
		更衣(女)(コメディカル)	ローカル								○	○								
		警備員室	ローカル							○	○	○	○			○				
		防災センター	リモコン	OA用		保護	○	○	○	○	○	○				○			ナースコールは親機, ITVはモニター	
		休憩室	ローカル								○	○	○							
		ボランティア室	ローカル								○	○	○	○						

想定階数	区分	名称	設定											備考				
			照明環境		電力供給			通信設備										
			制御単位	特殊器具	特殊電力	非 医 用 接 地 電 源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送		
1階	福利厚生部門	患者利便施設																事業者の提案による。
		コンビニエンスストア等																
	共用部門	機械																
		AC機械室	ローカル										○					
	その他	WC(男)	ローカル									○						
		WC(女)	ローカル									○						
		車椅子WC	ローカル									○						
		EVホール	スケジュール								○							
		廊下	リモコン															
		附室	ローカル															
2階	外来部門	外科・消化器内科・血液内科																
		診察室	ローカル				保護	○	○	○				○				
		説明室	ローカル					○	○	○								
		応急処置室	ローカル					○	○	○		○						
		スタッフ通路	ローカル															
		待合(中待合)	リモコン							○								
		ブロック受付	リモコン					○	○	○								
		外来化学療法室	ローカル	調光			保護	○		○	○	○					○	
		薬品混合調製室	ローカル				保護	○	○	○								
		点滴室	ローカル				保護	○		○	○	○					○	
		倉庫	ローカル															
		外来スタッフ室	ローカル					○	○	○	○	○						

想定階数	区分	名称	設定											備考				
			照明環境		電力供給			通信設備										
			制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送		
2階	生活習慣病外来	診察室	ローカル			保護	○	○	○				○					
		栄養指導室	ローカル				○	○	○									
		スタッフ通路	ローカル															
		待合	リモコン							○	○							
		ブロック受付	リモコン				○	○	○									
		外来スタッフ室	ローカル				○	○	○	○								
		倉庫	ローカル															
	共通	待合ホール	スケジュール							○	○							
		WC(男)	ローカル										○					
WC(女)		ローカル										○						
診療部門	エコーセンター	エコー室	ローカル	調光		保護	○	○	○									
		エコー準備室	ローカル	調光		保護	○	○	○									
		スタッフ通路	ローカル															
	内視鏡センター	説明室	ローカル			保護	○	○	○									
		上部消化器検査室	ローカル	調光		保護	○	○	○									
		下部消化器検査室	ローカル	調光		保護	○	○	○									
		X-TV撮影室	ローカル	調光		保護	○		○									
		操作室	ローカル			保護	○	○	○		○							ナースコールは親機
		前処置室	ローカル			保護	○	○	○		○							
		リカバリー室	リモコン			保護	○	○	○		○							
		洗浄室	ローカル			保護			○		○							
		準備室	ローカル			保護	○	○	○									
		更衣室	ローカル								○							
		脱衣室	ローカル								○							
		シャワー室	ローカル								○							
		WC	ローカル								○							
		WC	ローカル								○							
		車椅子WC	ローカル								○							
		待合	リモコン							○	○							
スタッフ通路	ローカル																	

想定階数	区分	名称	設定											備考		
			照明環境		電力供給			通信設備								
			制御単位	特殊器具	特殊電力	医非 用接 地電 源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送
3階	病棟部門	一般病棟(循環器内科・HCU・腎臓内科)														
		4床室	リモコン			保護				○	○					
		1床室	リモコン			保護		○			○	○				
		HCU(4床)	リモコン	クリーン		等電位 非接地					○			○		
		スタッフステーション	ローカル			保護	○	○	○		○			○	ナースコールは親機, ITVはモニター	
		WC	ローカル								○					
		休憩室	ローカル					○	○	○	○					
		処置室	ローカル			保護	○	○	○		○					
		デイルーム・食堂	リモコン			保護		○	○	○	○					
		説明室	ローカル			保護	○	○	○							
		カンファレンス室	ローカル			保護	○	○	○							
		脱衣室	ローカル									○				
		シャワー室	ローカル									○				
		洗濯室	ローカル													
		清拭室	ローカル			保護										
		汚物処理室	ローカル									○				
		車椅子WC	ローカル									○				
		車椅子・ストレッチャー置場	ローカル													
		清潔リネン	ローカル													
		不潔リネン	ローカル													
		倉庫	ローカル													
		AC機械室											○			
		CCU・ICU														
				ICU	リモコン	クリーン	UPS	等電位 非接地			○		○			
				スタッフステーション	ローカル			保護	○	○	○		○			ナースコールは親機
				汚物処理室	ローカル								○			
				前室	ローカル											
				休憩室	ローカル					○	○	○	○			
				カンファレンス室	ローカル			保護	○	○	○					
		ICU説明室	ローカル			保護	○	○	○							
		家族控室	ローカル			保護		○	○	○						
		WC	ローカル													
		器材室	ローカル	クリーン		保護										
		医師当直室	ローカル				○	○	○	○						
		CCU(1床室)	リモコン	クリーン	UPS	等電位 非接地					○		○			

想定階数	区分	名称	設定											備考					
			照明環境		電力供給			通信設備											
			制御単位	特殊器具	特殊電力	医非 用接 地電 源	LAN	電話	時計	T V	ナ ー ス コ ー ル	患 者 呼 出	イン ター ホ ン		I T V	ロー カル 放 送			
3階	診療部門	放射線診断																	
		心血管撮影室	ローカル	クリーン・調光	UPS	等電位 非接地	○	○	○										
		操作室	ローカル	調光		保護	○	○	○										
		前室	ローカル			保護		○	○										
		コンピュータ室	ローカル			保護	○	○											
			心血管撮影準備室	ローカル			保護	○	○	○									
		手術部門	手術室	ローカル	クリーン	UPS	等電位 非接地	○	○	○						○	○	○	
			手術室(BCR)	ローカル	クリーン	UPS	等電位 非接地	○	○	○						○	○	○	
			前室(BCR用)	ローカル	クリーン		保護												
			準備室	ローカル	クリーン		保護												
			手術ホール	リモコン	クリーン		保護												
			CR室	ローカル			保護												
			器材廊下	リモコン	クリーン		保護												
			器械室・器材室	ローカル	クリーン		保護												
			男子更衣室	ローカル					○	○									
			女子更衣室	ローカル					○	○									
			休憩室	ローカル					○	○	○	○							
			カンファレンス室	ローカル			保護		○	○	○								
			前室	ローカル			保護												
			倉庫	ローカル															
	家族控室		ローカル			保護			○	○	○								
	WC	ローカル																	
	供給部門	機械																	
		AC機械室	ローカル												○				
	供給	サービスホール	リモコン							○									
		パントリー	ローカル																
	その他	その他																	
		EVホール	スケジュール							○									
		廊下	リモコン																
		附室	ローカル																

想定階数	区分	名称	設定											備考	
			照明環境		電力供給		通信設備								
			制御単位	特殊器具	特殊電力	医用非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV
4階	病棟部門	NICU													
		NICU(6床)	リモコン	クリーン	UPS	等電位 非接地			○		○				
		前室	ローカル	クリーン											
		スタッフステーション	ローカル				○	○	○		○				ナースコールは親機
		当直室	ローカル			保護	○	○	○	○					
		WC	ローカル								○				
		汚物処理室	ローカル												
		器材室	ローカル												
		授乳室	ローカル			保護			○		○				
	一般病棟(小児科・GCU)														
	GCU(12床)	リモコン	クリーン	UPS	等電位 非接地			○		○					
	スタッフコーナー	ローカル	クリーン			○	○	○		○					ナースコールは親機
	器材室	ローカル	クリーン												
	4床室	リモコン			保護					○	○				
	1床室	リモコン			保護		○			○	○				
	1床室(空気清浄度クラスⅡ)	リモコン	クリーン		保護		○			○	○				
	1床室(無菌)	リモコン	クリーン		保護		○			○	○				
	1床室(無菌ユニット)	リモコン	クリーン		保護		○			○	○				
	スタッフステーション	ローカル				○	○	○		○					ナースコールは親機
	処置室	ローカル			保護	○	○	○		○					
	WC	ローカル									○				
	休憩室	ローカル			保護	○	○	○	○						
	当直室	ローカル			保護	○	○	○	○						
	デイルーム・食堂	リモコン						○	○	○	○				
	プレイルーム	リモコン							○	○	○				
	カンファレンス室	ローカル			保護	○	○	○							
脱衣室	ローカル									○					
シャワー室	ローカル									○					
洗濯室	ローカル														
清拭室	ローカル	防湿		保護											
汚物処理室	ローカル									○					
車椅子WC	ローカル									○					
車椅子・ストレッチャー置場	ローカル														
清潔リネン	ローカル														

想定階数	区分	名称	設定											備考			
			照明環境		電力供給			通信設備									
			制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送	
4階	産婦人科病棟(産科病床)																
	4床室	リモコン			保護				○	○							
	1床室	リモコン			保護		○		○	○							
	デイルーム・食堂	リモコン					○	○	○	○							
	指導室	ローカル			保護	○	○	○	○								
	授乳室	ローカル			保護			○		○							
	沐浴室	ローカル	防湿		保護					○							
	新生児室	ローカル	クリーン		保護	○				○							
	スタッフステーション	ローカル				○	○	○		○						ナースコールは親機	
	WC	ローカル															
	休憩室	ローカル			保護	○	○	○	○	○							
	当直室	ローカル			保護	○	○	○	○								
	カンファレンス室	ローカル			保護	○	○	○									
	汚物処理室	ローカル			保護					○							
	洗濯室	ローカル			保護												
	脱衣室	ローカル								○							
	シャワー室	ローカル								○							
	湯沸室	ローカル															
	清潔リネン	ローカル															
	不潔リネン	ローカル															
	産婦人科病棟(婦人科・女性科・泌尿器科病床)																
	4床室	リモコン				保護				○	○						
	1床室	リモコン				保護		○		○	○						
	デイルーム・食堂	リモコン						○	○	○	○						
	車椅子・ストレッチャー置場	ローカル															
	処置室	ローカル			保護	○	○	○		○							
	脱衣室	ローカル								○							
	シャワー室	ローカル								○							
洗濯室	ローカル																
汚物処理室	ローカル			保護					○								
WC	ローカル								○								
分娩部																	
LDR	ローカル	クリーン・調光	UPS	等電位 非接地	○	○	○	○	○								
前室	ローカル	クリーン		保護													
準備器材室	ローカル																
汚物処理室	ローカル			保護					○								

想定階数	区分	名称	設定											備考				
			照明環境		電力供給			通信設備										
			制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送		
5階	供給部門	機械	AC機械室	ローカル											○			
		供給	サービスホール	リモコン						○								
			パントリー	ローカル														
	その他	その他	EVホール	スケジュール						○								
廊下			リモコン															
附室			ローカル															
倉庫			ローカル															
6階	病棟部門	一般病棟(呼吸器内科・呼吸器外科)																
		4床室	リモコン			保護				○	○							
		1床室	リモコン			保護		○		○	○							
		スタッフステーション	ローカル			保護	○	○	○		○							ナースコールは親機
		WC	ローカル								○							
		カンファレンス室	ローカル			保護	○	○	○									
		休憩室	ローカル			保護	○	○	○	○								
		処置室	ローカル			保護	○	○	○		○							
		説明室	ローカル			保護	○	○	○									
		デイルーム・食堂	リモコン			保護		○	○	○	○							
		リハビリテーションコーナー	ローカル			保護	○	○	○		○							
		脱衣室	ローカル								○							
		シャワー室	ローカル								○							
		特殊浴室	ローカル	防湿		保護					○							
		洗濯室	ローカル			保護												
		汚物処理室	ローカル			保護						○						
		車椅子WC	ローカル								○							
		車椅子・ストレッチャー置場	ローカル									○						
		清潔リネン	ローカル															
		不潔リネン	ローカル															
倉庫	ローカル																	

想定階数	区分	名称	設定											備考					
			照明環境		電力供給		通信設備												
			制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送			
6階	結核病床	4床室	リモコン			保護				○	○								
		1床室	リモコン			保護		○			○	○							
		スタッフコーナー	ローカル			保護	○	○	○		○								ナースコールは親機
		WC	ローカル								○								
		デイルーム	リモコン			保護		○	○	○	○								
		清潔リネン	ローカル																
		不潔リネン	ローカル																
		洗濯室	ローカル			保護													
		脱衣室	ローカル									○							
		浴室	ローカル									○							
		汚物処理室	ローカル			保護						○							
		湯沸室	ローカル																
		前室	リモコン							○									
		倉庫	ローカル																
	AC機械室	ローカル											○						
	感染症病棟	1床室	リモコン			保護		○			○	○							
		1床室前室	リモコン			保護		○	○										
		4床室	リモコン			保護		○			○	○							
		スタッフコーナー	ローカル			保護	○	○	○		○								ナースコールは親機
		WC	ローカル									○							
		処置室	リモコン			保護	○	○	○		○								
		処置室前室	リモコン			保護		○	○		○								
診察室		リモコン			保護	○	○	○		○									
診察室前室		リモコン			保護		○	○											
更衣室		リモコン						○		○									
シャワー室		ローカル									○								
消毒室		ローカル			保護		○	○											
清潔リネン		ローカル																	
汚物処理室		ローカル			保護						○								
感染管理センター		ローカル			保護	○	○	○											
家族控室		ローカル			保護		○	○	○										
前室		リモコン							○										
倉庫		ローカル																	
AC機械室	ローカル											○							

想定階数	区分	名称	設定											備考				
			照明環境		電力供給			通信設備										
			制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源 医用接地	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送		
7階	福利厚生部門	患者利便施設																
		患者サロン	リモコン			保護	○	○	○	○	○							
	その他	その他																
		WC(男)	ローカル								○							
		WC(女)	ローカル								○							
		車椅子WC	ローカル								○							
		EVホール	スケジュール							○								
		廊下	リモコン															
		附室	ローカル															
塔屋	供給部門	機械																
		AC機械室	ローカル										○					
	EV機械室	ローカル										○						
	供給部門	サービスホール	リモコン							○								
管理部門	その他共通	倉庫	ローカル															

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定											備考			
				照明環境		電力供給			通信設備									
				制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送	
地階	診療部門	検査																
		霊安室																
		解剖前室																
		解剖室																
		遺体処理室																
		臓器保存室																
		浴室																
		更衣室																
管理部門	医事課	カルテ庫																
		フィルム庫																
	その他・共通	オペレータ室																
		オペレータ室倉庫																
		システム管理室	○	ローカル	ルーバー				○	○	○							
		建築書類保管庫																
		倉庫	○	ローカル														
		EVホール																
		廊下																
		WC(男)																
WC(女)																		
1階	外来診療部門	整形外科																
		診察室	○	ローカル			保護	○	○	○					○			
		処置室	○	ローカル			保護	○		○								
		器具庫	○	ローカル														
		中待合	○	リモコン														
		スタッフ通路	○	ローカル														
	総合内科・腎臓内科・循環器内科	診察室	○	ローカル			保護	○	○	○					○			
		処置室	○	ローカル			保護	○		○					○			
		採決・貯血コーナー	○	ローカル			保護	○	○	○					○			
		中待合	○	リモコン														
		隔離診察室	○	ローカル			保護	○	○	○					○			
		スタッフ通路	○	ローカル														

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定											備考					
				照明環境		電力供給			通信設備											
				制御単位	特殊器具	特殊電力	医用 非 接地 電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送			
1階	泌尿器科	診察室									○									
		膀胱鏡室									○									
		処置室										○								
		中待合																		
		薬品庫																		
		ESWL室	○	ローカル	調光		保護	○		○										
		操作室	○	ローカル	調光		保護	○	○	○			○							
		待合	○	ローカル						○										
	その他・共通	コメディカル外来	○	ローカル			保護	○	○	○				○						
		外来待合	○(内装)							○										
		ブロック受付	○	リモコン					○	○										
		廊下										○								
		診療部門	放射線診断	MRI撮影室																
				CPU室	○(1室のみ)	ローカル			保護	○										
前室																				
X-TV室																				
胸部・腹部撮影室																				
胸部断層撮影室																				
頭部撮影室																				
骨系撮影室																				
骨系全脊髄撮影室																				
乳房撮影室																				
頭部血管造影室																				
心血管・一般血管造影室																				
X-CT室																				
X線室																				
操作室													○							
読影室	○			ローカル	調光		保護	○	○	○										
暗室																				
標本撮影室											○									
医師メール室																				

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定										備考					
				照明環境		電力供給			通信設備										
				制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出		インターホン	ITV	ローカル放送		
1階	看護・医療相談	地域連携受付	○	ローカル				○	○	○									
		地域連携事務室	○	ローカル				○	○	○									
		相談室	○	ローカル				○	○	○									
		前室	○	ローカル															
福利厚生部門	患者利便施設	自販機・ロッカーコーナー	○	ローカル														事業者の提案による。	
		自販機コーナー	○	ローカル														事業者の提案による。	
		市政情報コーナー	○	ローカル					○										
		コンビニエンスストア等	○																事業者の提案による。
その他	その他・共通	ホール・待合																	
		車椅子WC																	
		WC(男)												○					
		WC(女)												○					
		EVホール																	
		風除室																	
		廊下																	
2階	外来診療部門	産婦人科(産科)																	
		診察内診室	○	ローカル			保護	○	○	○				○					
		母親指導室	○	ローカル					○	○	○								
		NST室	○	ローカル			保護	○		○				○					
		中待合	○	リモコン						○									
		授乳室	○	ローカル										○					
		おむつ交換室	○	ローカル										○					
		待合	○	リモコン							○								
スタッフ通路	○	ローカル						○	○										

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定										備考					
				照明環境		電力供給			通信設備										
				制御単位	特殊器具	特殊電力	医用接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出		インターホン	ITV	ローカル放送		
2階	産婦人科(婦人科)	診察・内診室	○	ローカル			保護	○	○	○				○					
		中待合	○	リモコン							○								
		スタッフ通路	○	ローカル					○	○	○								
	眼科	診察室	○	ローカル	調光			保護	○	○	○				○				
		明室検査	○	ローカル				保護	○	○	○								
		暗室検査	○	ローカル	調光			保護	○	○	○								
		中待合	○	リモコン							○								
		スタッフ通路	○	ローカル						○	○								
		耳鼻咽喉科	診察室	○	ローカル				保護	○	○	○				○			
	処置		○	ローカル				保護	○	○	○			○					
	外来検査室		○	ローカル				保護	○	○	○								
	中待合		○	リモコン							○								
	スタッフ通路		○	ローカル						○	○								
	皮膚科		診察室	○	ローカル				保護	○	○	○				○			
		処置室	○	ローカル				保護	○	○	○			○					
		診察・光線治療室	○	ローカル				保護	○	○	○				○				
		中待合	○	リモコン							○								
		スタッフ通路	○	ローカル						○	○								
		呼吸器科	診察室	○	ローカル				保護	○	○	○				○			
	中待合		○	リモコン							○								
	スタッフ通路		○	ローカル						○	○								
脳神経外科・神経内科	診察室		○	ローカル				保護	○	○	○				○				
	中待合	○	ローカル							○									
	処置(点滴)室	○	リモコン				保護	○	○	○			○						
	スタッフ通路	○	ローカル						○	○									

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定											備考	
				照明環境		電力供給			通信設備							
				制御単位	特殊器具	特殊電力	医用 非 接地 電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV
2階	供給部門	中央材料部門														
		セットアップ作業室														
		未消毒室														
		デスポ室														
		物品管理室														
		既消毒材料保管室														
		更衣室														
		WC														
	ガスボンベ庫															
	機械	AC機械室												○		
その他・共通																
3階	病棟部門	一般病棟(神経内科・腎臓内科・脳神経外科)														
		4床室												○		
		3床室												○		
		2床室	○(一部)	リモコン			保護						○			
		1床室	○(一部)	リモコン			保護		○				○			
		デイルーム	○	リモコン						○			○			
		スタッフステーション	○	ローカル			保護		○	○	○		○			ナースコールは親機
		カンファレンス室	○	ローカル					○	○	○					
		休憩室	○	ローカル					○	○	○	○				
		リネン室	○	ローカル												
		車椅子・ストレッチャー置場	○													
		脱衣室												○		
		浴室												○		
		特別浴室	○	ローカル			保護							○		
		処置室	○	ローカル					○					○		
		汚物処理室												○		
		車椅子WC												○		
WC(男)												○				
WC(女)												○				
廊下												○				

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定											備考			
				照明環境		電力供給			通信設備									
				制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	T V	ナースコール	患者呼出	インターホン		I T V	ローカル放送	
3階		前室(仮眠室)	○	ローカル														
		脱衣浴室																
		OP説明室	○	ローカル					○	○	○							
		麻酔科外来	○	ローカル					○	○	○			○				
		外来更衣室	○	ローカル														
		廊下																
		倉庫	○	ローカル														
	人工透析部門																	
		人工透析室	○	リモコン	カバー付		等電位 非接地	○		○	○	○						
		陰圧透析室	○	リモコン	カバー付		等電位 非接地	○		○	○	○						
		更衣室	○	ローカル									○					
		前室	○(1室のみ)	ローカル														
		診察室									○							
		休憩室									○							
		スタッフステーション	○	ローカル			保護	○	○	○		○						ナースコールは親機
		透析ロビー(リカバリー)	○	ローカル				○		○	○							
		透析機械室	○	ローカル			保護											
		WC(男)											○					
		WC(女)											○					
		車椅子WC	○	ローカル									○					
		倉庫	○	ローカル														
		汚物処理室											○					
		リネン																
		脱衣浴室											○					
													○					
	供給部門	MEセンター																
		MEセンター	○	ローカル				保護	○	○	○							
	機械																	
		空調機械室															○	

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定										備考					
				照明環境		電力供給			通信設備										
				制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源 医用接地	LAN	電話	時計	T V	ナ ー ス コ ー ル	患 者 呼 出		イ ン タ ー ホ ン	I T V	ロ ー カ ル 放 送		
3階	管理部門	管理																	
		研修室	○	ローカル					○	○	○								
		当直室	○(3室のみ)	ローカル					○	○	○								
		その他・共通																	
		倉庫	○	ローカル															
		EVホール																	
		廊下																	
4階	診療部門	健康管理センター																	
		ホール																	
		待合ホール																	
		待合																	
		受付																	
		事務室																	
		倉庫																	
		男子更衣室																	
		女子更衣室																	
		採血室																	
		計測室																	
		心電図室																	
		呼吸機能室																	
		エコー室																	
		眼底カメラ室																	
		控室																	
		X-TV撮影室																	
		操作室																	
		整理庫																	
		胸部撮影室																	
暗室																			
診察室																			
診察室(婦人科)																			
医師控室																			
WC(男)																			
WC(女)																			
		採尿室																	

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定										備考			
				照明環境		電力供給			通信設備								
				制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出		インターホン	ITV	ローカル放送
5階	その他	その他・共通															
		ロビー	○	リモコン													
		MRコーナー	○	リモコン													
		EVホール															
		廊下															
6階	病棟部門	一般病棟(外科・皮膚科)															
		4床室															
		1床室															
		1床室(WC付)															
		スタッフステーション	○	ローカル		保護	○	○	○		○						ナースコールは親機
		デイルーム・食堂	○	リモコン							○	○					
		処置室															
		器材室															
		休憩室	○	ローカル					○	○	○	○					
		説明室	○	ローカル					○	○	○	○					
		カンファレンス室															
		脱衣												○			
		浴室												○			
		湯沸															
		WC(男)													○		
		WC(女)													○		
		車椅子WC													○		
		汚物処理室													○		
		掃除具入															
				一般病棟(消化器内科・血液内科)													
4床室																	
1床室	○(一部)			リモコン		保護		○			○						
1床室(WC付)																	
1床室(無菌)	○			ローカル		保護		○		○	○						
スタッフステーション				ローカル		保護			○		○						ナースコールは親機
デイルーム・食堂	○			リモコン					○	○	○	○					
処置室															○		
器材室															○		
休憩室	○			ローカル					○	○	○	○					
説明室	○	ローカル					○	○	○								

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定										備考				
				照明環境		電力供給			通信設備									
				制御単位	特殊器具	特殊電力	非接地電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出		インターホン	ITV	ローカル放送	
6階		カンファレンス室									○							
		脱衣											○					
		浴室											○					
		湯沸																
		WC(男)											○					
		WC(女)											○					
		車椅子WC											○					
		汚物処理室											○					
		掃除具入																
		その他共通																
		面談室																
		リネン室																
		EVホール								○								
		廊下																
		ストレッチャー置場																
7階	病棟部門	一般病棟(泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科)																
		4床室											○					
		1床室											○					
		1床室(WC付)											○					
		デイルーム・食堂	○	リモコン							○	○	○					
		スタッフステーション	○	ローカル				保護		○	○	○						ナースコールは親機
		泌尿器科処置室												○				
		眼科処置室												○				
		耳鼻咽喉科処置室												○				
		器材室																
		説明室	○	ローカル						○	○	○						
		休憩室	○	ローカル						○	○	○	○					
		脱衣																
		シャワー												○				
		湯沸																
		WC(男)												○				
WC(女)												○						
車椅子WC												○						
汚物処理室												○						
掃除具入																		

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定											備考			
				照明環境		電力供給			通信設備									
				制御単位	特殊器具	特殊電力	医用 非接地 電源	LAN	電話	時計	TV	ナースコール	患者呼出	インターホン		ITV	ローカル放送	
	その他																	
塔屋 1階		EVホール 廊下									○							
	機械																	
塔屋 2階	供給部門	EV機械室													○			