

資料6 諸室リスト  
機械設備編

### (1) 諸室リスト(機械設備編)の構成

本リストは、「諸室リスト 建築編」に記載の諸室に関して、各室に求める機械設備の設定条件を示すもので、新館及び既設本館について記載する。

### (2) 諸室リスト記載に関する注意事項

- ア リストに記載されている条件は、各室に対して特に配慮を求める条件であり、必要なすべての設備を示しているものではない。病院機能として当然必要となる設備や、関係法令等を遵守する上で当然必要となる設備は、事業者の適切な判断により計画する。
- イ 医療機器、病院総合情報システム等の設置に当たり必要となる設備等は、記載を省略している。医療機器の要求水準及び別途病院が提示する情報システム等の仕様に基づき必要となる設備を適切に設けること。なお、医療機器とは、「要求水準書5 調達業務」に示す、調達予定の医療機器を示す。
- ウ 施設設備維持管理業務、病院運営業務の要求水準に基づき事業者が業務に使用する部分は、事業者が提案する業務内容、運営方式を実現する上で必要な設備を適切に判断して設けること。
- エ 各室に設置する機器の員数や種類は、特段の規定がない限り記載していない。要求水準に基づく性能を満たし、業務に支障がないよう事業者の適切な判断により計画する。
- オ 既設本館において改修を想定していない室に関しては、条件設定を記載していない。現状維持を原則とするが、事業者の提案を拘束するものではない。
- カ 本リストは、病院が求める諸室の設備条件の概要を示したものである。事業者は、設計業務を行うに当たり、各設備の性能、機能等について病院の要望の詳細を聞き取り、協議調整の上、詳細設計を行うものとする。

### (3) 各項目の説明

- ア 想定階 既設本館の現況諸室との連携を考慮して想定する、新設諸室の設置階を示すが、事業者の適切な判断による調整は可能とします。
- イ 区分 諸室のまとまりを示す。
- ウ 名称 室あるいは、スペース、コーナーの名称を示す。
- エ 改修工事対象 既設本館において、本事業により建築的な改修、移設又は新設を想定している室を○印で示す。ただし、○印以外の室においても、要求水準を満たす上で必要となる機器の更新や特殊排水設備などの機械設備は、すべて業務の対象とする。
- オ 設定 諸室に求める設備条件の概要を示す。(既設本館において現状を維持する設備については、記載していない。)

#### (4) 設定欄の説明

##### ア 空調環境

###### (ア) 共通事項

- ・病院が最低限の水準として設置を求める室を示す。
- ・機器の種類, 仕様, 員数等は, 室の使用形態等に応じて適切に計画する。
- ・記載のない室は, 日本医療福祉設備協会規格「病院空調設備の設計・管理指針」に準じて事業者の適切な判断により計画する。

###### (イ) 空調方式

- ・熱源供給における, 年間系統, 期間系統の区別を示す。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

###### (ウ) 運転時間

- ・各室の主たる空調機器の, 運転時間の区別を示す。
- ・必ずしも, 当該室のすべての機器を対象とするものではなく, 室の使用形態に応じて適切に計画する。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

###### (エ) 特殊空調

- ・特殊な空調条件を求める場合に示す。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

###### (オ) 特殊排気

- ・特殊な排気設備を求める場合に示す。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

###### (カ) 空気清浄度

- ・特別な空気清浄度を求める場合に示す。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

###### (キ) 臭気・塵埃等

- ・臭気, 塵埃等に対する特別な配慮を求める室を示す。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

##### イ 医療ガス設備設備

###### (ア) 共通事項

- ・病院が最低限の水準として設置を求める室を示す。
- ・機器の種類, 仕様, 員数等は, 室の使用形態, 使用器具等に応じて適切に計画する。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

###### (イ) アウトレット

- ・アウトレットの形式, 設置場所を示す。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

##### ウ 給排水衛生・ガス・蒸気

###### (ア) 共通事項

- ・病院が最低限の水準として設置を求める室を示す。
- ・機器の種類, 仕様, 員数等は, 室の使用形態, 使用器具等に応じて適切に計画する。
- ・記載のない室は, 事業者の適切な判断により計画する。

想定階数	区分	名称	設定														備考						
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気										
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水	
地階	供給部門	栄養部門																					
		調理室						臭気															
		調乳室																					
		事務室	年間	随時											○	○							
		食品庫																					
		下処理室																					
		冷蔵庫																					
		冷凍庫																					
		米庫																					
		洗浄コーナー																					
		手洗コーナー																					
		更衣室(男)	期間	随時											○	○							
		更衣室(女)	期間	随時											○	○							
		WC													○								
		生ゴミ処理室						臭気															
		検収																					
		検食室	期間	随時											○	○							
		器具庫																					
		休憩室	年間	随時											○	○							
		会議室	期間	随時											○	○							
		その他																					
		リネン																					
		清潔リネン庫																					
		不潔リネン庫																					
		機械																					
		ボイラー室																					
		電気室																					
		熱源機械室																					
		発電機室																					
		バッテリー室																					
		中央監視室	年間	随時										○	○								
		その他																					
		医療ガス機械室																					
		AC機械室(調理室用)																					

想定階数	区分	名称	設定														備考				
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気								
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水
地階	その他	サービスヤード																			
		サービスホール	期間	定時																	
	管理部門	SPC更衣室	期間	随時											○	○					
		会議室	期間	定時											○	○					
	その他	EVホール	期間	定時																	
		WC(男)													○						
		WC(女)													○						
		廊下	期間	定時																	
		附室																			
1階	病棟部門	救急病床																			
		4床室	期間	24時間											○	○					
		スタッフステーション	年間	24時間											○	○					
	外来部門	救急部門																			
		風除室(救急)																			
		風除室(時間外)																			
		時間外受付	年間	随時																	
		当直室(受付)	年間	随時																	
		救急処置室	年間	随時							リール	○	○	○		○	○				
		洗浄コーナー	年間	随時												○	○				
		待合	年間	随時							壁型(鍵付)	○		○							
		診察室	年間	随時	陰圧可						壁型	○		○		○					
		スタッフ通路	年間	随時												○	○				
処置室	年間	随時							壁型	○	○	○		○	○						
観察室	年間	随時							リール	○	○	○		○	○						

想定階数	区分	名称	設定														備考					
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気									
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
1階		器材室																				
		スタッフステーション	年間	24時間												○	○					
		汚物処理室	年間	随時				臭気								○	○					
		休憩室	年間	随時												○	○					
		待機室	年間	随時												○	○					
		当直室(医師・看護師)	年間	随時						収納壁型	○		○			○	○				医療ガス, 給水, 給湯は, 2室のみ	
		脱衣	年間	随時												○	○					
		シャワー室														○	○					
		WC														○						
		倉庫																				
		救急撮影室	年間	随時						壁型	○		○			○	○					
操作室	年間	随時																				
		感染外来																				
		風除室(感染症外来)																				
		前室													○	○						
		診察室	年間	随時					壁型	○		○			○	○						
		患者待機室	年間	随時																		
		記録室	年間	随時											○	○						
		スタッフ更衣準備室	年間	随時											○	○						
		前室(スタッフ用)													○	○						
		放射線治療																				
診療部門		X-ナイフ室	年間	定時						壁型	○		○			○	○					
		リニアック室	年間	定時						壁型	○		○			○	○					
		小線源治療室	年間	定時						壁型	○		○									
		CTシミュレーター室	年間	定時						壁型	○		○									
		治療計画室	年間	定時																		
		操作室	年間	定時																		
		診察室	年間	定時						壁型	○		○			○	○					
		記録室	年間	随時																		
		受付	年間	随時																		
		待合	年間	随時																		
		WC												○								

想定階数	区分	名称	設定														備考					
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気									
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
1階	放射線核医学	前室																				
		RI管理室	年間	定時	RI										○	○						
		シンチカメラ室	年間	定時	RI					壁型	○		○									
		診察室	年間	定時	RI					壁型	○		○			○	○					
		操作室	年間	定時	RI																	
		PET-CT室	年間	定時	RI					壁型	○		○									
		操作室	年間	定時	RI																	
		処置室	年間	随時	RI					壁型	○		○			○	○					
		更衣室			RI											○	○					
		待機室	年間	定時	RI					壁型	○		○									
		リカバリー室	年間	定時	RI					壁型	○		○									
		除染コーナー	年間	定時	RI											○	○				RI	
		脱衣室	年間	定時	RI																	RI
		シャワー室			RI											○	○					RI
		車椅子WC			RI											○						RI
		WC			RI											○						RI
		保管廃棄室			RI																	
		貯蔵室			RI																	
		待合	年間	随時																		
			放射線診断	X線技師室	年間	定時											○	○				
管理部門	管理	更衣(男)(コメディカル)	期間	定時											○	○						
		更衣(女)(コメディカル)	期間	定時											○	○						
		警備員室	年間	24時間											○	○						
		防災センター	年間	24時間											○	○						
		休憩室	年間	随時											○	○						
		ボランティア室	期間	定時											○	○						

想定階数	区分	名称	設定														備考			
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気							
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気
1階	福利厚生部門	患者利便施設																		
		コンビニエンスストア等																		
	供給部門	機械																		
		AC機械室																		
	その他	その他																		
		WC(男)																		
		WC(女)																		
		車椅子WC																		
		EVホール	期間	定時																
		廊下	期間	定時																
2階	外来部門	外科・消化器内科・血液内科																		
		診察室	期間	定時					壁型	○			○			○	○			
		説明室	期間	定時					壁型	○			○			○	○			
		応急処置室	期間	定時					壁型	○			○			○	○			
		スタッフ通路	期間	定時					壁型(鍵付)	○			○			○	○			
		待合	期間	定時					壁型(鍵付)	○			○			○	○			
		ブロック受付	期間	定時					壁型	○			○			○	○			
		外来化学療法室	期間	定時	陰圧				壁型	○			○			○	○			医療ガスは、2ベッドに1箇所
		薬品混合調製室	年間	随時					壁型	○			○			○	○			
		点滴室	期間	定時					壁型	○			○			○	○			
		倉庫																		
		外来スタッフ室	年間	随時												○	○			



想定階数	区分	名称	設定														備考				
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気								
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水
2階		生活習慣病外来																			
		診察室	期間	定時					壁型	○			○								
		栄養指導室	期間	定時																	
		スタッフ通路	期間	定時											○	○					
		待合	期間	定時					壁型(鍵付)	○			○								
		ブロック受付	期間	定時																	
		外来スタッフ室	年間	随時											○	○					
		倉庫																			
		共通																			
		待合ホール	期間	定時				壁型(鍵付)	○			○									
		WC(男)												○							
		WC(女)												○							
診療部門		エコーセンター																			
		エコー室	年間	定時						○			○		○	○					
		エコー準備室	年間	定時											○	○					
		スタッフ通路	期間	定時											○	○					
				内視鏡センター																	
				説明室	期間	定時										○	○				
				上部消化器検査室	年間	随時				臭気	天吊	○		○		○	○				
				下部消化器検査室	年間	随時				臭気	天吊	○		○		○	○				
				X-TV撮影室	年間	随時					壁型	○		○		○	○				
				操作室	年間	随時															
				前処置室	年間	随時				臭気	壁型	○		○		○	○				
				リカバリー室	年間	随時					壁型	○		○		○	○				
				洗浄室	年間	随時				臭気						○	○				
				準備室	年間	随時				臭気						○	○				
				更衣室	年間	随時															
				脱衣室	年間	随時										○	○				
		シャワー室												○	○						
		WC												○							
		WC												○							
		車椅子WC												○							
		待合	年間	定時																	
		スタッフ通路	期間	定時										○	○						

想定階数	区分	名称	設定														備考			
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気							
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気
2階	リハビリテーション	リハビリテーション室	期間	定時					壁型	○			○							
		診察室							壁型	○			○							
		スタッフルーム	年間	随時											○	○				
		倉庫													○					
		車椅子WC													○					
福利厚生部門	職員厚生部門	職員食堂・休憩コーナー等	期間	定時											○	○				
		WC(男)													○					
		WC(女)													○					
	患者利便施設	食堂・喫茶・図書コーナー等	期間	定時											○	○				
		WC(男)													○					
WC(女)														○						
車椅子WC														○						
供給部門	機械	AC機械室																		
	供給	サービスホール	期間	定時																
その他		EVホール	期間	定時																
		廊下	期間	定時																
		附室																		

想定階数	区分	名称	設定														備考					
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気									
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
3階	病棟部門	一般病棟(循環器内科・HCU・腎臓内科)																				
		4床室	期間	24時間					収納壁型	○		○	○			○	○					
		1床室	期間	24時間					収納壁型	○		○	○			○	○					
		HCU(4床)	年間	24時間	陽圧		クラスII		ICUユニット壁型	○		○	○			○	○					
		スタッフステーション	年間	24時間												○	○					
		WC														○						
		休憩室	年間	随時												○	○					
		処置室	年間	随時					壁型	○			○			○	○					
		デイルーム・食堂	期間	定時												○	○					
		説明室	年間	24時間												○	○					
		カンファレンス室	年間	24時間												○	○					
		脱衣室	年間	随時												○	○					
		シャワー室														○	○					
		洗濯室														○	○					
		清拭室	期間	定時												○	○					
		汚物処理室	年間	24時間					臭気							○	○					
		車椅子WC														○						
		車椅子・ストレッチャー置場																				
		清潔リネン																				
		不潔リネン																				
		倉庫																				
		AC機械室																				
		CCU・ICU																				
				ICU	年間	24時間	陽圧		クラスII	ICUユニット壁型	○		○	○			○	○				
				スタッフステーション	年間	24時間											○	○				
				汚物処理室	年間	24時間			臭気								○	○				
				前室	年間																	
		休憩室	年間	随時											○	○						
		カンファレンス室	年間	24時間											○	○						
		ICU説明室	期間	随時											○	○						
		家族控室	期間	随時											○	○						
		WC													○							
		器材室																				
		医師当直室	年間	随時																		
		CCU(1床室)	年間	24時間	陰陽可変		クラスII	ICUユニット壁型	○		○	○			○	○						

想定階数	区分	名称	設定														備考							
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気											
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水		
3階	診療部門	放射線診断																						
		心血管撮影室	年間	随時					壁型	○			○			○	○							
		操作室	年間	随時																				
		前室	年間	随時												○	○							
		コンピュータ室	年間	随時																				
	心血管撮影準備室	年間	随時				○								○	○								
	手術部門	手術室	年間	随時	陰陽可変		クラスⅡ		壁・シーリングアーム	○	○	○	○	○	○							感染		
		手術室(BCR)	年間	随時	陰陽可変		クラスⅠ		壁・シーリングアーム	○	○	○	○	○	○								感染	
		前室(BCR用)	年間	随時			クラスⅡ																	
		準備室	年間	随時	陽圧		クラスⅡ									○	○							
		手術ホール	年間	随時	陽圧		クラスⅡ									○	○							
		CR室	年間	随時																				
		器材廊下	年間	随時			クラスⅡ																	
		器械室・器材室	年間	随時	陽圧		クラスⅡ																	
		男子更衣室	期間	随時												○	○							
		女子更衣室	期間	随時												○	○							
		休憩室	年間	随時												○	○							
		カンファレンス室	年間	随時												○	○							
		前室																						
		倉庫																						
		家族控室	期間	随時												○	○							
WC															○									
供給部門	機械																							
	AC機械室																							
供給	サービスホール	期間	定時																					
	バントリー	期間	定時												○	○	○							

想定階数	区分	名称	設定																	備考			
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気										
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水	給湯	ガス	蒸気		滅菌水・RO水	特殊排水	
3階	その他	EVホール	期間	定時																			
		廊下	期間	定時																			
		附室																					
4階	病棟部門	NICU																					
		NICU(6床)	年間	24時間	陽圧		クラスII		ICUユニット壁型	○		○	○			○	○						
		前室	期間	定時												○	○						
		スタッフステーション	年間	24時間												○	○						
		当直室	年間	随時												○	○						
		WC														○							
		汚物処理室	年間	24時間				臭気								○	○						
		器材室																					
		授乳室	年間	随時												○	○						
		一般病棟(小児科・GCU)																					
		GCU(12床)	年間	24時間	陽圧		クラスII		ICUユニット壁型	○		○	○			○	○						
		スタッフコーナー	年間	24時間												○	○						
		器材室																					
		4床室	期間	24時間					収納壁型	○		○				○	○						
1床室	期間	24時間					収納壁型	○		○	○			○	○								
1床室(空気清浄度クラスII)	年間	24時間	陽圧		クラスII		収納壁型	○		○	○			○	○				滅菌水				
1床室(無菌)	年間	24時間	陽圧		クラスII		収納壁型	○		○	○			○	○				滅菌水				
1床室(無菌ユニット)	年間	24時間	陽圧		クラスII		収納壁型	○		○	○			○	○				滅菌水				
スタッフステーション	年間	24時間												○	○								
処置室	年間	随時					壁型	○		○				○	○								
WC														○	○								
休憩室	年間	随時												○	○								
当直室	年間	随時												○	○								
デイルーム・食堂	期間	24時間												○	○								
プレイルーム	期間	24時間												○	○								
カンファレンス室	年間	随時												○	○								
脱衣室	年間	随時												○	○								
シャワー室														○	○								
洗濯室														○	○								

想定階数	区分	名称	設定														備考				
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気								
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水
4階		清拭室	期間	定時											○	○					
		汚物処理室	年間	24時間											○	○					
		車椅子WC													○						
		車椅子・ストレッチャー置場																			
		清潔リネン																			
	産婦人科病棟(産科病床)																				
		4床室	期間	24時間											○	○					
		1床室	期間	24時間											○	○					
		デイルーム・食堂	期間	随時											○	○					
		指導室	期間	定時											○	○					
		授乳室	年間	随時											○	○					
		沐浴室	年間	随時		陽圧									○	○					
		新生児室	年間	24時間		陽圧									○	○	○				
		スタッフステーション	年間	24時間											○	○					
		WC													○						
		休憩室	年間	随時											○	○					
		当直室	年間	随時											○	○					
		カンファレンス室	年間	随時											○	○					
		汚物処理室	年間	24時間											○	○					
		洗濯室													○	○					
		脱衣室	年間	随時											○	○					
		シャワー室													○	○					
		湯沸室													○	○	○				
		清潔リネン																			
		不潔リネン																			
	産婦人科病棟(産科・婦人科・女性科・泌尿器科病床)																				
		4床室	期間	24時間											○	○					
		1床室	期間	24時間				クラスII							○	○				クラスIIは、産科病床の3室のみ	
		デイルーム・食堂	期間	随時											○	○					
		車椅子・ストレッチャー置場																			
		処置室	年間	随時											○	○			感染	内診台用排水設備	
		脱衣室	年間	随時											○	○					
		シャワー室													○	○					
		洗濯室																			
		汚物処理室	年間	24時間											○	○					
		WC													○						

想定階数	区分	名称	設定																備考			
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気									
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水	給湯	ガス		蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
4階	診療部門	分娩部																				
		LDR	年間	随時	陽圧				収納壁型	○	○	○	○	○	○	○					感染	分娩台用排水設備
		前室	年間	随時																		
		準備器材室	年間	随時											○	○						
		汚物処理室	年間	24時間				臭気							○	○						
	供給部門	機械																				
		AC機械室																				
		供給																				
		サービスホール	期間	定時																		
		パントリー	期間	定時											○	○	○					
	その他	その他																				
		EVホール	期間	定時																		
		廊下	期間	定時																		
		附室																				
		倉庫																				
5階	病棟部門	一般病棟(整形外科・リハビリテーション科・神経内科・脳神経外科)																				
		4床室	期間	24時間					収納壁型	○			○			○	○					
		1床室	期間	24時間					収納壁型	○		○	○			○	○					
		スタッフステーション	年間	24時間												○	○					
		WC														○						
		休憩室	年間	随時												○	○					
		処置室	年間	随時					壁型	○			○			○	○					
		デイルーム・食堂	期間	24時間												○	○					
		リハビリテーションコーナー	期間	定時												○	○					
		説明室	年間	随時												○	○					

想定階数	区分	名称	設定														備考			
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気							
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気
5階		カンファレンス室	年間	随時											○	○				
		脱衣室	年間	随時											○	○				
		シャワー室													○	○				
		洗濯室													○	○				
		清拭室	期間	随時											○	○				
		汚物処理室	年間	24時間				臭気							○	○				
		車椅子WC													○					
		車椅子・ストレッチャー置場																		
		清潔リネン																		
		不潔リネン																		
		一般病棟(血液内科・呼吸器外科・放射線科)																		
		4床室(空気清浄度クラスⅡ)	年間	24時間	陽圧		クラスⅡ	収納壁型	○			○			○	○				
		4床室	期間	24時間				収納壁型	○			○			○	○				
		1床室	期間	24時間				収納壁型	○		○	○			○	○				
		1床室(無菌)	年間	24時間	陽圧		クラスⅡ	収納壁型	○		○	○			○	○		滅菌水		
		スタッフステーション	年間	24時間											○	○				
		WC													○	○				
		カンファレンス室	年間	随時											○	○				
		休憩室	年間	随時											○	○				
		処置室	年間	随時				壁型	○			○			○	○				
		デイルーム・食堂	期間	24時間											○	○				
		脱衣室	年間	随時											○	○				
		シャワー室													○	○				
		洗濯室													○	○				
		汚物処理室	年間	24時間											○	○				
		車椅子WC													○					
		車椅子・ストレッチャー置場																		
		清潔リネン																		
		不潔リネン																		



想定階数	区分	名称	設定														備考				
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気								
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水
5階	緩和ケア病床	1床室	期間	24時間					収納壁型	○		○	○			○	○				
		デイルーム・食堂	期間	24時間												○	○				
		脱衣室	年間	随時												○	○				
		浴室														○	○				
		説明室	年間	随時												○	○				
		家族控室	年間	随時												○	○				
		WC														○					
		家族控室前室	年間	定時												○	○				
		清潔リネン																			
		不潔リネン																			
供給部門	機械	AC機械室																			
	供給	サービスホール	期間	定時																	
		バントリー	期間	定時											○	○	○				
その他	その他	EVホール	期間	定時																	
		廊下	期間	定時																	
		附室																			
		倉庫																			
6階	病棟部門	一般病棟(呼吸器内科・呼吸器外科)																			
		4床室	期間	24時間					収納壁型	○		○			○	○					
		1床室	期間	24時間					収納壁型	○		○	○		○	○					
		スタッフステーション	年間	24時間											○	○					
		WC													○						
		カンファレンス室	年間	随時											○	○					
		休憩室	年間	随時											○	○					
		処置室	年間	随時					壁型	○		○			○	○					
		説明室	年間	随時											○	○					

想定階数	区分	名称	設定														備考								
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気												
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水			
6階		ダイルーム・食堂	期間	24時間											○	○									
		リハビリテーションコーナー	期間	定時											○	○									
		脱衣室	年間	随時											○	○									
		シャワー室													○	○									
		特殊浴室	年間	随時											○	○									
		洗濯室													○	○									
		汚物処理室	年間	24時間				臭気							○	○									
		車椅子WC													○										
		車椅子・ストレッチャー置場																							
		清潔リネン																							
		不潔リネン																							
		倉庫																							
		結核病床																							
			4床室	期間	24時間	陰圧	HEPA			収納壁型	○			○		○	○								感染
		1床室	期間	24時間	陰圧	HEPA			収納壁型	○		○	○		○	○								感染	
		スタッフコーナー	年間	24時間											○	○									
		WC													○										
		ダイルーム	年間	24時間											○	○									
		清潔リネン																							
		不潔リネン																							
		洗濯室													○	○									
		脱衣室	年間	随時											○	○									
		浴室													○	○									
		汚物処理室	年間	24時間			臭気								○	○								感染	
		湯沸室													○	○	○								
		前室																							
		倉庫																							
		AC機械室																							

想定階数	区分	名称	設定														備考					
			空調環境				医療ガス設備						給排水衛生・ガス・蒸気									
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
6階	感染症病床	1床室	期間	24時間	陰圧	HEPA			収納壁型	○		○	○			○	○				感染	
		1床室前室	期間	24時間	陰圧	HEPA										○	○					感染
		4床室	期間	24時間	陰圧	HEPA			収納壁型	○			○			○	○					感染
		スタッフコーナー	年間	24時間	陽圧											○	○					
		WC														○						
		処置室	期間	24時間	陰圧	HEPA			収納壁型	○			○			○	○					感染
		処置室前室	期間	24時間	陰圧	HEPA										○	○					感染
		診察室	期間	24時間	陰圧	HEPA			収納壁型	○			○			○	○					感染
		診察室前室	期間	24時間	陰圧	HEPA										○	○					感染
		更衣室	年間	24時間	陽圧											○	○					
		シャワー室														○	○					
		消毒室	年間	24時間												○	○					
		清潔リネン																				
		汚物処理室	年間	24時間					臭気							○	○					感染
		感染管理センター	年間	随時												○	○					
		家族控室	年間	随時												○	○					
		前室																				
		倉庫																				
		AC機械室																				
	供給部門	機械																				
		AC機械室																				
	供給	サービスホール	期間	定時																		
		パントリー	期間	定時											○	○	○					
	その他	EVホール	期間	定時																		
		廊下	期間	定時																		
		附室																				

想定階数	区分	名称	設定														備考					
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気									
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
7階	供給部門	機械																				
		AC機械室																				
	供給	パントリー																				
		サービスホール																				
		洗濯室																				
		倉庫																				
		WC																				
	管理部門	管理部門																				
		ホール	年間	随時							壁型(鍵付)	○			○							
		ロビー	期間	定時							壁型(鍵付)	○			○							
		会議室	年間	随時							壁型(鍵付)	○			○							
		SPC待機室	年間	随時																		
		WC																				
		掃除具入																				
	福利厚生部門	患者利便施設																				
		患者サロン	期間	定時							壁型(鍵付)	○			○							
	その他	WC(男)																				
		WC(女)																				
		車椅子WC																				
		EVホール	期間	定時																		
		廊下	期間	定時																		
		附室																				

想定階数	区分	名称	設定														備考				
			空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気								
			空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水
塔屋	供給部門	機械																			
		AC機械室																			
		EV機械室																			
	供給部門	サービスホール	期間	定時																	
管理部門	その他共通	倉庫																			

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定														備考											
				空調環境						医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気														
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水						
地階	供給部門	物品																											
		SPD倉庫	○	期間	定時																								
		ベッドセンター	○	年間	随時																								
		荷おろし場 通路																											
		薬剤部	薬品庫																										
	滅菌室																												
	無菌室																												
	乾性製剤室																												
	湿性製剤室																												
	洗浄室																												
	薬品管理室																												
	試験室																												
	作業室																												
	カート保管庫		○																										
			機械	中央監視盤室																									
	電話交換機室																												
	水槽室																												
	冷温水機室																												
	ガスメーター室																												
	ボイラー室																												
	空調機械室																												
	パッケージ置場																												
	発電機室																												
	バッテリー室																												
	電気室																												
	特高室																												
	コンプレッサー吸引ポンプ室																												
ハロンガスポンベ室																													
医療ガスポンベ室																													
ポンベ室																													

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定														備考							
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気											
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水		
地階		更衣室																							
		予備室																							
		EV機械室																							
		機械室	○																						
	診療部門	検査																							
		霊安室																							
		解剖前室																							
		解剖室																						○	
		遺体処理室																							
		臓器保存室																							
		浴室																							
		更衣室																							
	管理部門	医事課																							
		カルテ庫																							
		フィルム庫																							
	管理部門	その他・共通																							
		オペレータ室																							
		オペレータ室倉庫																							
		システム管理室	○	年間	随時																				
		建築書類保管庫																							
		倉庫	○																						
		EVホール																							
		廊下																							
WC(男)																									
WC(女)																									

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定														備考				
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気								
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水
1階	外来診療部門	整形外科																				
		診察室	○	期間	定時					壁型	○			○		○	○					
		処置室	○	期間	定時					壁型	○			○		○	○					
		器具庫	○																			
		中待合	○	期間	定時																	
		スタッフ通路	○	期間	定時											○	○					
		総合内科・腎臓内科・循環器内科																				
		診察室	○	期間	定時					壁型	○			○		○	○					
		処置室	○	期間	定時					壁型	○			○		○	○					
		採決・貯血コーナー	○	期間	定時											○	○					
		中待合	○	期間	定時																	
		隔離診察室	○	期間	定時	陰圧				壁型	○			○		○	○					
		スタッフ通路	○	期間	定時											○	○					
		泌尿器科																				
		診察室																				
		膀胱鏡室																				
		処置室																				
		中待合																				
		薬品庫																				
		ESWL室	○	年間	随時					壁型	○			○		○	○					
		操作室	○	年間	随時																	
待合	○	期間	定時																			
その他・共通																						
コメディカル外来	○	期間	定時					壁型	○			○		○	○							
外来待合	○(内装)							壁型(鍵付)	○			○										
ブロック受付	○																					
廊下																						



想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考				
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気							
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス	蒸気
1階	診療部門	放射線診断																			
		MRI撮影室																			
		CPU室	○(1室のみ)	年間	随時																
		前室																			
		X-TV室																			
		胸部・腹部撮影室																			
		胸部断層撮影室																			
		頭部撮影室																			
		骨系撮影室																			
		骨系全脊髄撮影室																			
		乳房撮影室																			
		頭部血管造影室																			
		心血管・一般血管造影室																			
		X-CT室																			
		X線室																			
		操作室																			
		読影室	○	年間	随時																
		暗室																			
		標本撮影室																			
		医師メール室																			
		フィルム処理液庫																			
		診断室	○(1室のみ)	年間	随時																
		器材室	○																		
		WC																			
		受付																			
		処置																			
		カンファレンス室	○	期間	定時																
		X線待合																			
待合	○	期間	定時																		
当直室	○	年間	随時																		
倉庫	○																				
男子更衣室																					
女子更衣室																					
脱衣																					
浴室																					
スタッフステーション																					

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考					
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気								
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水
1階	供給部門	薬剤部																				
		調剤室																				
		DI室																				
		服薬指導室																				
		薬局員室																				
	宿直室																					
		管理部門	管理																			
			総合案内																			
			受付	○(内装)	期間	定時																
			会計・入退院	○	期間	定時																
			医事課																			
			電算機コーナー	○	期間	定時																
			休憩室	○	期間	定時											○	○				
			通訳控室	○	期間	定時																
			資料保管庫																			
相談室			○	期間	定時																	
医療相談事務室			○	期間	定時																	
準備室			○	期間	定時																	
控室																						
防災盤室		○	年間	随時																		
		看護・医療相談	看護・医療相談																			
	地域連携受付		○	期間	定時																	
	地域連携事務室		○	期間	定時											○	○					
	相談室		○	期間	定時																	
	前室		○	期間	定時																	
	福利厚生部門	患者利便施設																				
		自販機・ロッカーコーナー	○	年間	随時																	
		自販機コーナー	○	年間	随時																	
		市政情報コーナー	○	期間	定時																	
		コンビニエンスストア等	○	年間	随時																	



想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考			
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気						
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス
2階	耳鼻咽喉科																			
	診察室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
	処置	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
	外来検査室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
	中待合	○	期間	定時																
	スタッフ通路	○	期間	定時											○	○				
	皮膚科																			
	診察室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
	処置室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
	診察・光線治療室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
	中待合	○	期間	定時																
	スタッフ通路	○	期間	定時											○	○				
	呼吸器科																			
	診察室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
	中待合	○	期間	定時																
	スタッフ通路	○	期間	定時											○	○				
	脳神経外科・神経内科																			
	診察室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
	中待合	○	期間	定時																
	処置(点滴)室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○			
スタッフ通路	○	期間	定時											○	○					
小児科																				
診察室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○				
隔離診察室	○	期間	定時	陰圧					壁型	○			○		○	○				
処置(点滴)室	○	期間	定時						壁型	○			○		○	○				
陰圧点滴室	○	期間	定時	陰圧					壁型	○			○		○	○				
プレイルーム	○	期間	定時																	
授乳室	○	期間	定時												○	○				
おむつ交換室	○	期間	定時																	
中待合	○	期間	定時																	
スタッフ通路	○	期間	定時											○	○					

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考									
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気												
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水			
2階	歯科	診察室																								
		特診室																								
		技工室																								
		X線室																								
		安静室																								
	精神科	診察室																								
		テスト室																								
		中待合																								
	その他・共通	外来スタッフ室	○	期間	定時																					
		外来待合	○									壁型(鍵付)	○													
		ブロック受付	○	期間	定時																					
		WC(男)																								
		WC(女)																								
		車椅子WC																								
		EVホール																								
廊下																										
診療部門	心臓・脳・血管病検査センター(生理検査)部門																									
	呼吸機能検査室	○	期間	定時																						
	心電図室	○	年間	随時																						
	心エコー室	○	年間	随時																						
	心エコー・血管エコー室	○	年間	随時																						
	ホルター心電図室	○	年間	随時																						
	負荷心電図室	○	年間	随時																						
	脳波筋電室																									
	脳波室																									
	中待合	○	期間	定時																						
スタッフルーム	○	期間	定時																							

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考										
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気													
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水				
2階	検体検査部門	臨床検査室																									
		採血室																									
		前室																									
		細菌検査室																									
		培養室																									
		写真暗室																									
		蛍光暗室																									
		プレハブ冷蔵庫置場																									
		検査受付																									
		更衣室																									
		当直室	○	年間	随時																						
		職員・会議室																									
			病理検査部門	病理検査室	○	期間	定時																				
		標本説明室																									
		洗浄機室																									
		天秤室																									
		電顕室																									
	供給部門	中央材料部門	セットアップ作業室																								
			未消毒室																								
デイスボ室																											
物品管理室																											
既消毒材料保管室																											
更衣室																											
WC																											
ガスボンベ庫																											
		機械	AC機械室																								

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考						
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気									
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
2階	その他・共通	EVホール																					
		廊下																					
3階	病棟部門	一般病棟(神経内科・腎臓内科・脳神経外科)																					
		4床室																					
		3床室																					
		2床室	○(一部)	期間	24時間						壁型	○		○	○			○	○				
		1床室	○(一部)	期間	24時間						壁型	○		○	○			○	○				
		デイルーム	○	期間	定時													○	○				
		スタッフステーション	○	年間	24時間													○	○				
		カンファレンス室	○	年間	随時													○	○				
		休憩室	○	年間	随時													○	○				
		リネン室	○																				
		車椅子・ストレッチャー置場	○																				
		脱衣室																					
		浴室																					
		特別浴室	○	年間	随時													○	○				
		処置室	○	年間	随時						壁型	○			○			○	○				
		汚物処理室																					
		車椅子WC																					
		WC(男)																					
		WC(女)																					
		廊下																					
救急病棟(救急・HCU・日帰り手術・開放病床)																							
		4床室																					
		3床室	○	期間	24時間					壁型	○		○	○			○	○					
		1床室	○(一部)	期間	24時間					壁型	○		○	○			○	○					
		HCU(4床)	○	年間	24時間				クラスⅡ	壁型	○		○	○			○	○					
		前室	○	期間	定時																		
		スタッフステーション	○	年間	24時間												○	○					
		処置室	○	年間	随時					壁型	○			○			○	○					
		休憩室	○	年間	随時												○	○					

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定																	備考					
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気												
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水	給湯	ガス	蒸気		滅菌水・RO水	特殊排水			
3階		説明室	○	年間	随時													○	○							
		洗面・洗濯																								
		脱衣																								
		浴室																								
		リネン																								
		車椅子WC																								
		WC																								
		WC(女)																								
		汚物処理室																								
		湯沸																								
	デイルーム																									
診療部門	手術部門	手術室																								
		前室(手術室)																								
		器材ホール	○	年間	随時			クラス II																		
		器材室																								
		クリーンサプライホール																								
		ベッドプール	○	年間	随時						壁型	○		○												
		回復室																								
		スタッフステーション	○	年間	24時間														○	○						
		家族控室																								
		洗浄室																								
		検査室																								
		乗換ホール	○	年間	随時																					
		麻酔医室																								
		仮眠室	○	年間	随時														○	○						
		前室(仮眠室)	○																							
		脱衣																								
		浴室																								
		OP説明室	○	年間	随時																					
麻酔科外来	○	期間	定時							壁型	○		○				○	○								
外来更衣室	○	年間	随時																							
廊下																										
倉庫	○																									



想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定														備考					
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気									
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
3階	人工透析部門	人工透析室	○	年間	随時						壁型	○			○			○	○			透析	
		陰圧透析室	○	年間	随時	陰圧					壁型	○			○			○	○				透析
		更衣室	○	年間	随時																		
		前室	○(1室のみ)																				
		診察室																					
		休憩室																					
		スタッフステーション	○	年間	24時間														○	○			
		透析ロビー(リカバリー)	○	年間	随時														○	○			
		透析機械室	○																				
		WC(男)																					
		WC(女)																					
		車椅子WC	○																○				
		倉庫	○																				
		汚物処理室																					
		リネン																					
脱衣																							
浴室																							
	供給部門	MEセンター	○	年間	随時						壁型	○		○	○			○	○				
		MEセンター																					
	機械	空調機械室																					
	管理部門	管理																					
		研修室	○	期間	定時														○	○			
		当直室	○(3室のみ)	年間	随時														○	○			

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考			
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気						
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス
3階	その他	その他・共通																		
		倉庫	○																	
		EVホール																		
		廊下																		
4階	診療部門	健康管理センター																		
		ホール																		
		待合ホール																		
		待合																		
		受付																		
		事務室																		
		倉庫																		
		男子更衣室																		
		女子更衣室																		
		採血室																		
		計測室																		
		心電図室																		
		呼吸機能室																		
		エコー室																		
		眼底カメラ室																		
		控室																		
		X-TV撮影室																		
		操作室																		
		整理庫																		
		胸部撮影室																		
		暗室																		
		診察室																		
診察室(婦人科)																				
医師控室																				
WC(男)																				
WC(女)																				
採尿室																				

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定														備考			
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気							
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気
4階	管理部門	管理部門																			
		病歴庫	○	期間	定時																
		病歴閲覧室	○	年間	随時																
		図書閲覧室	○	年間	随時																
		書棚スペース	○	期間	定時																
		診療情報管理室	○	期間	定時											○	○				
		パソコン室	○	年間	随時																
		レセプト室	○	期間	定時																
		会議室		年間	随時											○	○				
		更衣室(女子看護師)	○	年間	随時											○	○				
		更衣室(男子看護師)	○	年間	随時											○	○				
		更衣室(学生)	○	年間	随時											○	○				
		休憩室	○	年間	随時											○	○				
		仮眠室	○	年間	随時											○	○				
		脱衣室	○	年間	随時											○	○				
		シャワー室	○													○	○				
		白衣室	○																		
WC(男)																					
WC(女)																					
	供給部門	機械																			
		空調機械室																			
	その他	その他共通																			
		EVホール																			
		廊下																			

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定																備考										
				空調環境						医療ガス設備						給排水衛生・ガス・蒸気														
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水	給湯	ガス		蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水							
5階	管理部門	管理部門																												
		管理運営部門																												
		事務局 SPC事務室	○	年間	随時																○	○								
		会議室(防災指令センター)	○	年間	随時																○	○								
		事務局長室	○	年間	随時																○	○								
		応接兼会議室	○	年間	随時																○	○								
		応接室(大)	○	年間	随時																○	○								
		応接室(小)	○	年間	随時																○	○								
		院長室	○	年間	随時																○	○								
		副院長室	○	年間	随時																○	○								
		統括部長室	○	年間	随時																○	○								
		会議室	○	年間	随時																○	○								
		看護局	○	年間	随時																○	○								
		看護部長室	○	年間	随時																○	○								
		副看護部長室	○	年間	随時																○	○								
		当直室(看護局)	○	年間	随時																○	○								
		医療安全管理室	○	年間	随時																○	○								
		電話交換室	○	期間	定時																○	○								
		廊下・その他	○	期間	定時																									
		WC(男)																												
		WC(女)																												
		医局部門																												
		医局	○	年間	随時																○	○								
		更衣室(男子)	○	年間	随時																○	○								
		更衣室(女子)	○	年間	随時																○	○								
		休憩室	○	年間	随時																○	○								
		部長室	○	年間	随時																									
		カンファレンス室	○	年間	随時																	○	○							
		白衣室	○	期間	定時																									
メールボックス室	○	期間	定時																											
湯沸室	○																			○	○									
WC(男)																														
WC(女)																														

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定																	備考	
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気								
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水	給湯	ガス	蒸気		滅菌水・RO水
5階	その他	その他・共通																				
		ロビー	○	期間	定時																	
		MRコーナー	○	期間	定時																	
		EVホール 廊下																				
6階	病棟部門	一般病棟(外科・皮膚科)																				
		4床室																				
		1床室																				
		1床室(WC付)																				
		スタッフステーション	○	年間	24時間											○	○					
		デイルーム・食堂	○	期間	定時											○	○					
		処置室																				
		器材室																				
		休憩室	○	年間	随時											○	○					
		説明室	○	年間	随時											○	○					
		カンファレンス室																				
		脱衣																				
		浴室																				
		湯沸																				
		WC(男)																				
		WC(女)																				
		車椅子WC																				
		汚物処理室																				
		掃除具入																				
		一般病棟(消化器内科・血液内科)																				
				4床室																		
				1床室	○(一部)	期間	24時間						壁型	○	○	○			○	○		
		1床室(WC付)																				
		1床室(無菌)	○	期間	24時間				クラス I		壁型	○	○	○			○	○				
		スタッフステーション																				
		デイルーム・食堂	○	期間	定時												○	○				
		処置室																				
		器材室																				
		休憩室	○	年間	随時												○	○				

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定														備考								
				空調環境						医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気											
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰	給水		給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水			
6階		説明室	○	年間	随時												○	○								
		カンファレンス室																								
		脱衣																								
		浴室																								
		湯沸																								
		WC(男)																								
		WC(女)																								
		車椅子WC																								
		汚物処理室																								
		掃除具入																								
		その他共通																								
				面談室																						
				リネン室																						
		EVホール																								
		廊下																								
		ストレッチャー置場																								
7階	病棟部門	一般病棟(泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科)																								
		4床室																								
		1床室																								
		1床室(WC付)																								
		デイルーム・食堂	○	期間	定時													○	○							
		スタッフステーション	○	年間	24時間													○	○							
		泌尿器科処置室																								
		眼科処置室																								
		耳鼻咽喉科処置室																								
		器材室																								
		説明室	○	年間	随時													○	○							
		休憩室	○	年間	随時													○	○							
		脱衣																								
		シャワー																								
		湯沸																								
		WC(男)																								
WC(女)																										
車椅子WC																										
汚物処理室																										
掃除具入																										

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考				
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気							
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス	蒸気
7階	一般病棟(整形外科・内分泌内科・糖尿病・代謝内科)																				
	4床室																				
	3床室	○	期間	24時間							壁型	○		○	○			○	○		
	1床室	○(一部)	期間	24時間							壁型	○		○	○			○	○		
	1床室(WC付)																				
	デイルーム・食堂	○	期間	定時														○	○		
	スタッフステーション	○	年間	24時間														○	○		
	処置・ギプス室	○	年間	随時							壁型	○			○			○	○		
	器材室																			○	
	説明室兼休憩室	○	年間	随時																	
	脱衣																				
	シャワー																				
	湯沸																				
	WC(男)																				
	WC(女)																				
	車椅子WC																				
	汚物処理室																				
	塔屋 1階	供給																			
		供給部門	洗濯																		
			機械																		
空調機械室																					

想定階数	区分	名称	改修工事対象	設定													備考						
				空調環境					医療ガス設備					給排水衛生・ガス・蒸気									
				空調方式	運転時間	特殊空調	特殊排気	空気清浄度	臭気・塵埃他	アウトレット	酸素	笑気	空気	吸引	窒素	余剰		給水	給湯	ガス	蒸気	滅菌水・RO水	特殊排水
	その他	その他																					
塔屋1階		EVホール																					
		廊下																					
	供給部門	機械																					
塔屋2階		EV機械室																					