

京都市立病院 RI セキュリティ対策業務 仕様書

京都市立病院機構理念

- 市民のいのちと健康を守ります。
- 患者中心の最適な医療を提供します。
- 地域と一体となって健康長寿のまちづくりに貢献します。

京都市立病院憲章

- 質の高い安全な医療を提供するとともに、地域の医療水準の向上に貢献します。
- 患者の権利と尊厳を尊重し、心のこもった医療を提供します。
- 救急や災害時における地域に必要な医療を提供するとともに、地域住民の健康の維持・増進に貢献します。
- 病院運営に参画する事業者等とのパートナーシップを強め、健全な病院経営に努めます。
- 職員の育成に努め、職員が自信と誇りを持ち、全力で医療に従事できる職場環境を作ります。

地方独立行政法人京都市立病院機構

- 1 **業務名称** 京都市立病院 RI セキュリティ対策業務
- 2 **業務期間** 契約の日の翌日から令和元年8月30日まで
- 3 **業務内容**

本業務は放射線障害防止法及び関連規定の改正に伴うセキュリティ対策対応である。内容は本仕様書に定めるほか、「特定放射性同位元素の防護措置に係る放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の解釈について（原子力規制委員会）」によるものとする。

(1) 業務概要

別添図面のA区域及びB区域の計2か所を防護区域として設定し、C区域と併せて、出入管理及び施錠、検知・監視システムの構築、放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための措置を講じる。（1階と2階の階高は4.5mである。）以下の(2)～(4)に示す措置を講じることを原則とするが、管理PFI担当及び放射線技術科職員との協議により、措置内容を変更することも可能とする。

(2) A区域

- ア CP認定証付ボックスの設置
- イ アフターローディング固縛のための措置
- ウ その他必要と認められる措置

(3) B区域

- ア ネットワークカメラ（WV-S1511LNJ相当）の設置
- イ 鍵管理装置（PK-10H2NNN相当）の設置
- ウ LEDフラッシュサイレン（LFS-100R相当）の設置
- エ キースイッチ（KE-500R相当）の設置
- オ 防犯制御盤（バッテリー付）（C-602相当）の設置
- カ インテリジェントパッシブセンサー（PA-6812W）の設置
- キ 上記に係る配線工事、設定調整及び総合検査
- ク その他必要と認められる措置

(4) C区域

- ア デジタル監視レコーダー（ランガードSX相当、ハードディスクはHDD-L02h相当）の設置
- イ 液晶モニタ（LCD-AD）の設置
- ウ 無停電電源装置の設置
- エ LEDフラッシュサイレン（LFS-100R相当）の設置
- オ 上記に係る配線工事、設定調整及び総合検査

カ その他必要と認められる措置

4 業務の着手

受注者は、契約締結後直ちに業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、業務責任者が管理 PFI 担当及び放射線技術科職員と打合せを開始することをいう。

5 業務条件

受注者は以下の事項を遵守する。

- (1) 本仕様書及び関係法規に基づき業務を行う。
- (2) 管理 PFI 担当及び放射線技術科職員と十分に連絡を取りながら業務を進めるとともに、機器の設置等の前に指示又は承諾を得る。
- (3) 業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。
- (4) 受注者は、契約締結後速やかに、実施計画書、作業手順書、作業員名簿を提出し、承認を得る。
- (5) 受注者は、業務完了後速やかに、報告書及び操作説明書を提出すること。報告書には業務の実施状況を記録した写真をファイル（A4 サイズ）等に整理し、注釈を記載して添付すること。また操作説明書を用いて、関係者に説明を行うこと。

6 委託料の支払い条件

前金払、部分払は行わず、完了後に支払う。

7 修補

受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、管理 PFI 担当及び放射線技術科職員の指示に従うものとする。

8 その他

改正法等の施行日が令和元年 9 月 1 日のため、余裕を持って業務に取り組むこと。