

質問回答書

令和4年1月20日

令和4年1月21日追記

地方独立行政法人京都市立病院機構

「京都市立病院整備工事 ただし、本館電気室空調改修工事」の件に関して、入札公告記載の内容に関する質問について、以下のとおり回答します。

質疑内容	回答
1 現調はさせていただけるのでしょうか？	今回、入札前の現調の機会を設ける予定はありません。
2 現在、コロナ禍の中、落札決定後、工期に機器が間に合わなかった場合はどのような対応になりますでしょうか？	契約工期に間に合うよう、機器選定、工事計画のうえで、入札に参加いただくようお願いいたします。
3 契約工期に間に合わせるため、落札決定後に空調機の仕様の変更に応じていただくことは可能でしょうか。	内容によりますが、品質を著しく損なわない下記例のような内容であれば、柔軟に協議に応じる予定です。 <例> 【室内機】 <ul style="list-style-type: none">・ ドレンパン板厚変更・ 公共工事仕様銘板に変更 【室外機】 <ul style="list-style-type: none">・ 圧力計追加の有無・ フィン：耐食表面処理追加の有無